

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель Генерального директора
по эксплуатации ОАО «ГК «Космос»
М.И. Ювкин
«___» 2013г.

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
Н.В. Мороз
2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку светодиодных ламп для технических помещений
ОАО «ГК «Космос» расположенных по адресу: пр-кт Мира д.150

Исходные данные:

- светодиодная лампа Т8 L1200mm Ø25mm , аналог люминесцентной ЛБ-40;
- напряжение питания 170 – 260 В переменной сети;
- потребляемая мощность не более 12 Вт;
- световой поток не менее 1000 Лм;
- цветовая температура в диапазоне 4000 – 4500 К;
- наличие сертификата соответствия ГОСТ Р МЭК: 60598-1-2003; 60598-1-2011; 60598-2-22-99; 598-2-97; 598-2-97. ГОСТ Р: 51318.15-99; 51514-99; 51317.3.2-2006(раздел6,7); 51317.3.3-2008 (настоящий стандарт распространяется на электролампы и устанавливает требования безопасности к их конструкции и методы контроля);
- схема включения светодиодной лампы должна предусматривать прямую замену люминесцентной лампы на светодиодную в действующем светильнике дроссельного типа с исключением стартера;
- возможность переустановки цоколя при возникшем несоответствии только специалистом – электриком;
- гарантийный срок (с заменой брака) не менее 3-х лет;
- срок поставки не более 4-х недель

Цель закупки:

- прямая замена люминесцентных ламп на светодиодные без изменения схемы светильника, с аннулированием стартера, снятием нагрузки с дросселя, а также для получения существенной экономии электроэнергии. Обеспечение пожарной безопасности и предотвращение возможности возгорания светильника от перегрева дросселя.

При закупке лами предусмотреть:

- доставку товара партиями.
- форма оплаты: постоплатная.

Главный инженер ОАО «ГК «Космос»

С.М. Цветаев

Главный энергетик ОАО «ГК «Космос»

А.М. Макаров